



Budowa mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie



Adres do korespondencji:  
ul. Leśna 34 A,  
83-020 Cedry Wielkie

04/18/12/14/002/HEN/SOB

Cedry Wielkie, dnia: 14.12.2018 r.

**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**

ul. Żaglowa 11,

80-560 Gdańsk

sekretariat@drmg.gdansk.pl

**Dotyczy: wstrzymania zwodzenia mostu do czasu usunięcia usterki stacji transformatorowej.**

Metrostav a.s. prowadząca działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Metrostav S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Bielsku – Białej, będąca Liderem Konsorcjum „Metrostav, Vistal – Most w Sobieszewie” (dalej „Wykonawca”), które na mocy umowy nr 499/2016-I/PO/001/16 z dnia 02 września 2016 r. zawartej z Gminą Miasta Gdańsk, w której imieniu i na rzecz działa Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku (dalej „Zamawiający”), realizująca inwestycję pod nazwą: „Budowa mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie” informuje, co następuje.

W dniu 12.12.2018 r. w czasie prowadzonych czynności odbiorowych, w celu podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Mostu, stwierdzono usterkę odebranej stacji transformatorowej T317284 „Sobieszewo Most (AB)” polegającą na nieprawidłowym działaniu wyłącznika awaryjnego nN. Wykonawca niezwłocznie podjął kroki zmierzające do usunięcia w/w usterki jednak do momentu jej usunięcia, ze względów bezpieczeństwa most nie będzie zwodzony.

Z poważaniem

*Rafał Lewandowski*  
dyrektor kontraktu  
MOST SOBIEZEWO

Do wiadomości:

- a/a
- Urząd Żeglugi Śródlądowej W Gdańsku, ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk, [urząd@gda.uzs.gov.pl](mailto:urząd@gda.uzs.gov.pl)
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki, Wodnej w Gdańsku, ul. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, [gdansk@wody.gov.pl](mailto:gdansk@wody.gov.pl)
- Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 254 Gdańsk, [info@gzdiz.gda.pl](mailto:info@gzdiz.gda.pl)

Załączniki:

- Protokół Odbioru technicznego z dnia 24.09.2018 r.
- Protokół nr: 341/31MZE/2018 sprawdzenia gotowości obcych urządzeń i instalacji odbiorczych do przyłączenia do sieci ENERGA-OPERATOR SA